

鞍山市城镇燃气专项整治工作专班

关于在各社区、物业小区加强 燃气安全宣传的通知

各县（市）区政府、开发区管委会：

根据3月18日市住建局下发的《鞍山市燃气入户安全大排查工作实施方案》要求：

1. 各县市区、开发区要组织在居民单元楼门内、小区出入口雨搭下等显著位置粘贴“家庭燃气安全常识”宣传板（尺寸要求：900mm*450mm）和《致钢城人民的一封信》（详见附件）。

2. 在出入口设置燃气安全宣传“小喇叭”，宣传内容各区自行确定。

3. 此两项工作要在上报排查进展情况时一并上报。市住建局将各县区落实情况进行通报。

附：1. 《家庭燃气安全常识宣传板》

2. 《致钢城人民的一封信》

3. 《XX区燃气居民用户入户排查及整改进度表》

鞍山市住房和城乡建设局

2024年3月26日



附件 1:

家庭燃气安全常识

为了提高广大燃气用户安全用气意识，有效预防和杜绝燃气事故的发生，保障您和家人的安全，鞍山华润燃气在此提醒您，使用燃气注意以下事项!

安全隐患	安全隐患	安全隐患	安全隐患
只关灶具开关，不关灶前灶 易发生燃气泄漏!!! 使用完燃气后没有关燃气阀的习惯。 	使用燃气胶管、软管 燃气胶管软管易老化、易脱落、易遭鼠咬。 禁止使用!!! 	老式炉盘和超期灶具 1.老式炉盘——意外熄火，危害人身安全。 2.没有熄火保护装置的灶具——意外熄火，危害人身安全。 3.超过6年以上旧灶具——生锈、变形，易熄火，费气，火孔堵塞，熄火保护失效，燃气泄漏。 意外熄火，中毒! 	未安装燃气报警器 一旦燃气管道、阀门等发生泄露，没有报警器很难及时发现，如果造成延误处理，就有可能引发爆炸火灾等安全事故。 防范措施 安装燃气报警器与切断阀 燃气报警器能够及时检测和报警可燃气体泄漏，保护我们的生命和财产安全。 
防范措施 牢记关闭灶前阀门开关 1.使用燃气后，一定关好灶具开关和灶前阀，防止燃气泄漏。 2.长时间外出还需关闭表前总阀开关。  	防范措施 选用燃气金属波纹管 燃气金属波纹管，其材质耐腐蚀、耐高温、耐鼠咬，使用寿命长达8-10年而且柔韧性更好，两端采用的螺旋式接口不易脱落。  内部为304不锈钢	防范措施 使用带有熄火保护装置或未超期燃气灶具 自动熄火保护装置能够检测燃气灶熄火状态，并自动将气源关闭，很大程度上能避免了事故的发生。 	防范措施 燃气切断阀与燃气安全报警器相连接，当报警器检测到可燃气体泄漏时，就会自动快速关闭主供气阀阀门，以此切断燃气的供给，从而及时制止事故的发生。 

鞍山华润燃气公司24小时客服热线：2255777
各县区住建局燃气安全监管举报电话：

鞍山港华燃气公司24小时客服热线：8234777
鞍山市住建局燃气安全监管举报电话：5588103

尺寸 900mm*450mm

附件 2:

我尽责 你参与 携手共创平安和谐家园

——致钢城人民的一封信

广大鞍山市民朋友们:

你们好!

春回大地千山秀,雪化江河万物生。在春风送暖,万物萌新的季节,为全面消除燃气用户端安全隐患,还钢城人民安全稳定的用气环境,即日起鞍山市住房和城乡建设局联合属地区政府、街道、社区和燃气经营企业共同开展了全市燃气居民用户入户安全排查行动。现向钢城广大市民朋友们发出如下倡议:

积极参与,争做燃气安全的建设者。

燃气进万家,安全联系你我他。请广大市民朋友们关注家中燃气安全,铸牢燃气安全防线,及时更换8年以上超期使用或无熄火保护装置灶具,更换非长寿命连接软管,燃气报警器摆放正确位置全时通电,饭后及时关闭灶具阀和灶前阀。请广大市民朋友们积极配合我们开展燃气入户排查工作,消除燃气安全隐患。

认真守护,争做燃气安全的践行者。

生活处处皆安全,人人都是安全员。广大市民朋友们,请抽出时间回到父母身边,到厨房看看,帮助父母检查燃器具安全,陪同父母养成安全用气习惯,让我们共同开展“子女献给父母的爱”活动,为父母更换带有安全熄火保护装置

的燃气灶具，用你我真情行动践行燃气安全。

广泛宣传，争做燃气安全的传播者。

宣传如春风，化雨润无声。请广大市民朋友关注燃气安全、掌握安全常识、学会避险技能，在走亲访友时、朋友聚会时、工作歇息之余讲讲安全、唠唠安全，让“想燃气安全、为燃气安全”成为社会共识。请广大市民朋友们争做燃气安全的传播者、宣传员、推广员，让安全的声音响彻钢城。

广大市民朋友们，燃气安全无小事，用气安全须牢记。请让我们携起手来，从我做起，从现在做起，用你我真心、真情，共同守护家庭平安，营造和谐钢城。感谢广大市民朋友们多年来对住建事业的理解和支持，在入户排查期间，给您生活带来的不便首先表示歉意，我们将尽力减少对您的干扰，也恳请全市广大市民朋友给予我们大力支持与配合，鞍山市住房和城乡建设局祝全市广大市民朋友们身体健康、阖家幸福、平安顺遂！

鞍山市住房和城乡建设局

2024年3月26日

附件 3:

XX 区燃气居民用户入户排查及整改进度表

应排查户数	已排查户数	排查率	已排查用户中存在 隐患问题户数	下发整改 通知户数	已整改 合格户数	整改完成率	统计时间	备注
XXX	XX	XX%	XXX	XXX	XXX	XX%	2024.XX.XX	
备注说明	1. 此进度表为日报，以区为单位每日 10 时前将前一日情况汇总后向市住建局公用事业科上报。 2. 已排查用户中存在隐患问题户数=下发整改通知户数≤已排查户数。 3. 排查率=已排查户数/应排查户数*100%; 整改完成率=已整改合格户数/已排查用户中存在隐患问题户数*100%。							