



16060011C017

检 验 报 告

No: XZJW25100167

样品名称: 生活饮用水 (1#)

委托单位: 晟新自来水有限责任公司

检验类别: 委托检验



岫岩满族自治县产品质量监督检验所



岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

N₀: XZJW25100167

共 5 页 第 1 页

样品名称	生活饮用水 (1#)		
样品标示商标	*****	规格型号	*****
执行标准	GB 5749-2022	样品等级	*****
委托单位名称/ 地址及电话	晟新自来水有限责任公司 岫岩满族自治县岫岩镇树地水厂; 15842238867		
标示生产单位名称/ 地址及电话	晟新自来水有限责任公司 岫岩满族自治县岫岩镇树地水厂; 15842238867		
样品到达日期	2025/07/28	送样人员	姜晓彤
样品数量	8L	样品状态	符合检验
检验项目	总大肠菌群、菌落总数 等 共 42 项		
检验结论	依据 GB 5749-2022 标准检验, 所检项目符合标准要求。		
备注	电导率 (μS/cm) GB/T 5750.4-2023 (9.1), 检验结果: 307 μS/cm 耐热大肠菌群 (MPN/100mL) GB/T 5750.12-2023 (6.1), 检验结果: 未检出		

签发日期: 2025年8月8日



批准:

姜晓彤

审核:

宿群

主检:

王润竹

产
测
003

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

№: XZJW25100167

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项结论
1	总大肠菌群, MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏 菌,MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (7.1) 多管发酵法	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数, CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法	≤100	未检出	合格
4	砷, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	≤0.01	未检出 (< 1.0 μg/L)	合格
5	镉, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (12.3)	≤0.005	未检出 (<4ppb)	合格
6	铬(六价), mg/L	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	≤0.05	未检出 (< 0.004mg/L)	合格
7	铅, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	≤0.01	未检出 (< 2.5 μg/L)	合格
8	汞, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	≤0.001	未检出 (< 0.1 μg/L)	合格
9	硒, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (10.1)	≤0.01	未检出 (< 0.4 μg/L)	合格
10	氰化物, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	≤0.05	未检出 (< 0.002mg/L)	合格
11	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	≤1.0	未检出 (< 0.1mg/L)	合格
12	硝酸盐(以 N 计), mg/L	GB/T 5750.5-2023 (8.3、6.2)	≤10	3.2	合格
13	溴酸盐, mg/L	GB/T 5750.10-2023 (22.2)	≤0.01	未检出 (<5 μg/L)	合格
14	三氯甲烷, mg/L	GB/T 5750.10-2023 (4.1)	≤0.06	未检出 (< 0.2 μg/L)	合格

品
章
248

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

No: XZJW25100167

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项结论
15	四氯化碳, mg/L	GB/T 5750.8-2023 (4.1)	≤ 0.002	未检出 ($< 0.1 \mu\text{g/L}$)	合格
16	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时), mg/L	GB/T 5750.10-2023 (20.1)	≤ 0.7	未检出 ($< 0.04\text{mg/L}$)	合格
17	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时), mg/L	GB/T 5750.10-2023 (21.1)	≤ 0.7	未检出 ($< 0.23\text{mg/L}$)	合格
18	色度, 铂钴色度单位	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	≤ 15	< 5	合格
19	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	≤ 1	0.02	合格
20	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无异臭、异味	无	合格
21	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无	合格
22	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	不小于 6.5 且 不大于 8.5	7.4	合格
23	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (5.3)	≤ 0.2	未检出 ($< 40\text{ppb}$)	合格
24	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	≤ 0.3	未检出 ($< 4.5\text{ppb}$)	合格
25	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (8.3)	≤ 0.1	未检出 ($< 0.5\text{ppb}$)	合格
26	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (6.5)	≤ 1.0	未检出 ($< 9\text{ppb}$)	合格

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

No: XZJW25100167

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项结论
27	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (7.5)	≤ 1.0	0.228	合格
28	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (5.2、6.2)	≤ 250	10.4	合格
29	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (6.2、4.2)	≤ 250	37	合格
30	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	≤ 1000	154	合格
31	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	≤ 450	102	合格
32	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	≤ 3	1.0	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	GB/T 5750.4-2023 (12.1)	≤ 0.002	未检出 ($< 0.002\text{mg/L}$)	合格
34	阴离子合成洗涤剂, mg/L	GB/T 5750.4-2023 (13.2)	≤ 0.3	未检出 ($< 0.025\text{mg/L}$)	合格
35	游离氯, mg/L	GB/T 5750.11-2023 (4.1)	≤ 2	0.07	合格
36	二氧化氯 (ClO_2), mg/L	GB/T 5750.11-2023 (8.1)	≤ 0.8	0.2	合格
37	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	GB/T 5750.5-2023 (12.1)	≤ 1	0.0012	合格
38	氨 (以 N 计), mg/L	GB/T 5750.5-2023 (11.3)	≤ 0.5	0.12	合格
39	总 α 放射性, Bq/L	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	≤ 0.5 (指导值)	0.028	合格
40	总 β 放射性, Bq/L	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	≤ 1 (指导值)	0.097	合格

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

No: XZJW25100167

共 5 页 第 5 页

附加说明、图表、图片等相关资料



16060011C017

检 验 报 告

No: XZJW25100168

样品名称: 生活饮用水 (2#)

委托单位: 晟新自来水有限责任公司

检验类别: 委托检验

岫岩满族自治县产品质量监督检验所



岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

No: XZJW25100168

共 5 页 第 1 页

样品名称	生活饮用水 (2#)		
样品标示商标	*****	规格型号	*****
执行标准	GB 5749-2022	样品等级	*****
委托单位名称/ 地址及电话	晟新自来水有限责任公司 岫岩满族自治县岫岩镇树地水厂; 15842238867		
标示生产单位名称/ 地址及电话	晟新自来水有限责任公司 岫岩满族自治县岫岩镇树地水厂; 15842238867		
样品到达日期	2025/07/28	送样人员	姜晓彤
样品数量	8L	样品状态	符合检验
检验项目	总大肠菌群、菌落总数 等 共 42 项		
检验结论	依据 GB 5749-2022 标准检验, 所检项目符合标准要求。 签发日期: 2025 年 8 月 8 日 检验检测专用章		
备注	电导率 ($\mu\text{S}/\text{cm}$) GB/T 5750.4-2023 (9.1), 检验结果: 307 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 耐热大肠菌群 (MPN/100mL) GB/T 5750.12-2023 (6.1), 检验结果: 未检出		

批准:

任幸

审核:

宿群

主检:

王为华

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

№: XZJW25100168

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项结论
1	总大肠菌群, MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏 菌, MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (7.1) 多管发酵法	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数, CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法	≤ 100	未检出	合格
4	砷, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	≤ 0.01	未检出 ($< 1.0 \mu\text{g/L}$)	合格
5	镉, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (12.3)	≤ 0.005	未检出 ($< 4\text{ppb}$)	合格
6	铬 (六价), mg/L	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	≤ 0.05	未检出 ($< 0.004\text{mg/L}$)	合格
7	铅, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	≤ 0.01	未检出 ($< 2.5 \mu\text{g/L}$)	合格
8	汞, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	≤ 0.001	0.0001	合格
9	硒, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (10.1)	≤ 0.01	未检出 ($< 0.4 \mu\text{g/L}$)	合格
10	氰化物, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	≤ 0.05	未检出 ($< 0.002\text{mg/L}$)	合格
11	氟化物, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	≤ 1.0	未检出 ($< 0.1\text{mg/L}$)	合格
12	硝酸盐 (以 N 计), mg/L	GB/T 5750.5-2023 (8.3、6.2)	≤ 10	3.2	合格
13	溴酸盐, mg/L	GB/T 5750.10-2023(22.2)	≤ 0.01	未检出 ($< 5 \mu\text{g/L}$)	合格
14	三氯甲烷, mg/L	GB/T 5750.10-2023 (4.1)	≤ 0.06	未检出 ($< 0.2 \mu\text{g/L}$)	合格

产
002

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

№: XZJW25100168

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项结论
15	四氯化碳, mg/L	GB/T 5750.8-2023 (4.1)	≤ 0.002	未检出 ($< 0.1 \mu\text{g/L}$)	合格
16	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时), mg/L	GB/T 5750.10-2023 (20.1)	≤ 0.7	未检出 ($< 0.04\text{mg/L}$)	合格
17	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时), mg/L	GB/T 5750.10-2023 (21.1)	≤ 0.7	未检出 ($< 0.23\text{mg/L}$)	合格
18	色度, 铂钴色度单位	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	≤ 15	< 5	合格
19	浑浊度 (散射浊度单位), NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	≤ 1	0.02	合格
20	臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无异臭、异味	无	合格
21	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	无	无	合格
22	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	不小于 6.5 且 不大于 8.5	7.4	合格
23	铝, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (5.3)	≤ 0.2	未检出 ($< 40\text{ppb}$)	合格
24	铁, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (4.4)	≤ 0.3	未检出 ($< 4.5\text{ppb}$)	合格
25	锰, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (8.3)	≤ 0.1	未检出 ($< 0.5\text{ppb}$)	合格
26	铜, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (6.5)	≤ 1.0	未检出 ($< 9\text{ppb}$)	合格

品
障
4819

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

№: XZJW25100168

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	检验依据	标准要求	检验结果	单项结论
27	锌, mg/L	GB/T 5750.6-2023 (7.5)	≤ 1.0	0.208	合格
28	氯化物, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (5.2、6.2)	≤ 250	10.8	合格
29	硫酸盐, mg/L	GB/T 5750.5-2023 (6.2、4.2)	≤ 250	37	合格
30	溶解性总固体, mg/L	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	≤ 1000	155	合格
31	总硬度 (以 CaCO_3 计, mg/L)	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	≤ 450	102	合格
32	高锰酸盐指数 (以 O_2 计), mg/L	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	≤ 3	1.0	合格
33	挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	GB/T 5750.4-2023 (12.1)	≤ 0.002	未检出 ($< 0.002\text{mg/L}$)	合格
34	阴离子合成洗涤剂, mg/L	GB/T 5750.4-2023 (13.2)	≤ 0.3	未检出 ($< 0.025\text{mg/L}$)	合格
35	游离氯, mg/L	GB/T 5750.11-2023 (4.1)	≤ 2	0.11	合格
36	二氧化氯 (ClO_2), mg/L	GB/T 5750.11-2023 (8.1)	≤ 0.8	0.2	合格
37	亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	GB/T 5750.5-2023 (12.1)	≤ 1	0.0012	合格
38	氨 (以 N 计), mg/L	GB/T 5750.5-2023 (11.3)	≤ 0.5	0.082	合格
39	总 α 放射性, Bq/L	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	≤ 0.5 (指导值)	0.028	合格
40	总 β 放射性, Bq/L	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	≤ 1 (指导值)	0.095	合格

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

岫岩满族自治县产品质量监督检验所

检 验 报 告

№: XZJW25100168

共 5 页 第 5 页

附加说明、图表、图片等相关资料

